

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №156»

Информация об исполнении (ходе исполнения) предписаний
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№30061000208002720 от 17.03.2023

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности (указывается наименование пункта предписания)	Исполнение
1.	Система АПС не соответствует требованиям. Рекомендуется произвести новый монтаж АПС.	Срок 10.2024. Не исполнено. Ходатайство написано.
2.	В помещении на первом этаже возле эвакуационного выхода не установлена автоматическая пожарная сигнализация	Срок 10.2024. Не исполнено. Ходатайство написано.
3.	На втором этаже в угловых группах отсутствует второй эвакуационный выход через солярии	Срок 10.2024. Не исполнено. Ходатайство написано.
4.	В помещении на первом этаже возле эвакуационного выхода размещены горючие материалы	Исполнено
5.	У двери эвакуационного выхода спортзала размещена мебель	Исполнено

Подпись руководителя

02.07.2024



Л.А.Мерзликина