

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение**
«Детский сад №156»
Г.Исакова, д. 241
Барнаул, 656054
Тел./факс (3-852) 43-97-13
тел. 43-97-75
E-mail: dou156@yandex.ru
исх. от 22.06.2026 №20

Отделение НД и ПР по Ленинскому
району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Алтайскому краю

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении предписания №2310/003-22/102/ПВПР
от 17 октября 2023г.

В целях выполнения предписания №2310/003-22/102/ПВПР от 17 октября 2023г. администрация МБДОУ «Детский сад №156» провела следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности (указывается наименование пункта предписания)	Информация об исполнении (ходе исполнения)
1.	Система АПС не соответствует требованиям. Рекомендуются произвести новый монтаж АПС (согласно акту обследования)	Исполнено 20.04.2026
2.	В помещении на первом этаже эвакуационного выхода не установлена автоматическая пожарная сигнализация	Исполнено 20.04.2026
3.	В помещении на первом этаже возле эвакуационного выхода размещены горючие материалы	Исполнено 02.07.2024
4.	У двери эвакуационного выхода спортзала размещена мебель	Исполнено 02.07.2024
5.	На втором этаже в угловых группах отсутствует второй эвакуационный выход согласно требованиям	Исполнено 18.06.2026

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №156»

Л.А.Мерзликина